

EMGESA S.A. ESP
CENTRAL HIDROELECTRICA BETANIA

COMUNICADO DE ALERTA AMARILLA

Condiciones de operación del embalse:

Tendencia de caudal aguas arriba Aumentar
Disminuir **X**

- Cota del nivel del embalse de la última hora: 560.04 m.s.n.m.
- Porcentaje de volumen útil del embalse de la última hora : 90.41 %
- Caudal promedio de ingreso al embalse últimas horas: 514.85 m³/s
- Caudal de descarga instantáneo : 122.32 m³/s

MEDIDAS RECOMENDADAS: ESTAR ALERTA A NUEVOS COMUNICADOS ANTE INCREMENTOS EN LOS CAUDALES DE INGRESO.

Nota: El agua que está evacuando la central corresponde a la utilizada para la generación a carga nominal con las tres unidades.

Fecha: 26 de noviembre 2010

Hora: 02:00

Firma: _____

Rosendo Chala Ch.
OPERADOR CENTRO DE DESPACHO