

Se informa mediante el presente

COMUNICADO DE ALERTA **AMARILLA**

Que las condiciones de operación del embalse de Betania, son:

- | | | |
|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| | Aumentar | <input type="checkbox"/> |
| • Tendencia de caudal aguas arriba | Disminuir | <input type="checkbox"/> |
| | Estable | <input checked="" type="checkbox"/> |
-
- | | | |
|--|---------------|-------------------|
| • Cota del nivel del embalse de la última hora: | <u>560.02</u> | m.s.n.m. |
| • Porcentaje de volumen útil del embalse de la última hora : | <u>90.24</u> | % |
| • Caudal actual de ingreso al embalse: | <u>660.96</u> | m ³ /s |
| • Caudal de descarga instantáneo : | <u>122.32</u> | m ³ /s |

MEDIDAS RECOMENDADAS: El comunicado se expide básicamente por aumento del nivel del embalse. Las compuertas de vertedero se encuentran cerradas completamente. Se sigue realizando monitoreo continuo de las Estaciones. Estar alerta a nuevos comunicados.

Fecha: Diciembre 03 de 2013

Hora: 02:00

Firma: Carlos Alberto Tovar Arteaga
OPERADOR SALA DE CONTROL