

Se informa mediante el presente

COMUNICADO DE ALERTA AMARILLA

Que las condiciones de operación del embalse de Betania, son:

- | | | |
|--|----------------|-------------------------------------|
| | Aumentar | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • Tendencia de caudal aguas arriba | Disminuir | <input type="checkbox"/> |
| | Estable | <input type="checkbox"/> |
| • Cota del nivel del embalse de la última hora: | <u>558.15</u> | m.s.n.m. |
| • Porcentaje de volumen útil del embalse de la última hora : | <u>75.96</u> | % |
| • Caudal actual de ingreso al embalse: | <u>2040.26</u> | m ³ /s |
| • Caudal de descarga instantáneo : | <u>124.20</u> | m ³ /s |

MEDIDAS RECOMENDADAS: El comunicado se expide básicamente por aumento del nivel del embalse. Las compuertas de vertedero se encuentran cerradas completamente. Se sigue realizando monitoreo continuo de las Estaciones. Estar alerta a nuevos comunicados ante incrementos en los caudales de ingreso y/o descarga del embalse.

Fecha: Julio 17 de 2013

Hora: 04:00

Firma: Carlos Alberto Tovar Arteaga.
OPERADOR SALA DE CONTROL